PRGRAMOVATELNÝ MIKROPROCESOR DDC a I/O MODULY

AI	
AO	
DI	
DO	

REGULACE VYP–ZAP
VOLBA REŽIMU

TA 14.03
T PROSTOR MAX

PA 14.04

PT 13.03
PORUCHA

TT 12.02

PI 13.02

TT 12.11

TA 17.03
1/2"

OVLADAČE v AUT

TA 14.05b H

TT 12.10

LA 14.02a

TT 12.12

PORUCHA

PORUCHA KOTLE
KOTEL VYP–ZAP
Řízení kotle 0–10V

FQ 17.01
PLYN

PORUCHA KOTLE
KOTEL VYP–ZAP
Řízení kotle 0–10V

BLOKACE

PORUCHA

TT 12.13

PT 13.01

LA 14.02a

TA 14.05a H

TT 12.09

17.02

LA 14.01
ZAPLAVENÍ

T povrchu
TT 12.03
HRACÍ PLOCHA

TT 12.xx

TT 12.01
T VENKOVNÍ

OV
DN150i
DN125iz
KK125
KZ125
MAVE 3/4"
DN100iz
PV2
1/2"
K
F150
VK
KK100
F100
DN80iz
Č4 15.02
VY2
Napájení dle elektro
Č2 15.04
PV1
aut
K2
K1
Č1 15.03
komín ø350mm(stavební část)
1:10
ø350iz
VY1
Č3 15.01
EV
V65
4.01
DN65i
ručně zap.
napájení 230V/50Hz
z elektro
Č5
VDZ
VN
NN
K32
NB
EXP
KK25
17.04
HUP – KOTELNY
DN150i
KK50
45°
1140 kW
DN150
55/40°C
39%etilenglykol
POŽ.D.P.= 100kPa
předizolované potrubí DN150
PŘÍVOD STUDENÉ VODY
F+PA
DN15
KK15
KZ15
VM2
6.02
SV2
DN10
KK10
KK20
VM3
VM1
6.01
SV1
VZV
UPR
napájení 230V/50Hz
DAV

K1,2	KONDENZAČNÍ KOTEL (1146kW)
NB	NEUTRALIZAČNÍ BOX KONDENZÁTU
Č1,2	KOTLOVÉ ČERPADLO
PV1	POJISTNÝ VENTIL KOTLE DUCO 6/4" x 2" ot.přetlak 250kPa
EXP	EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU 80L plnící přetlak 150 kPa
VY1,2	DESKOVÝ VÝMĚNÍK 570 kW
PV1	POJISTNÝ VENTIL VÝMĚNÍKU DUCO 1" x 5/4" ot.přetlak 450kPa
Č3,4	ČERPADLO PRO PLOCHU
EV	ZKRATOVÝ ELEKTROVENTIL PROTI ZAMRZNUTÍ VÝMĚNÍKŮ DN65 (kv63)
VDZ	VDZ 205 HD (vyrovnávací a doplňovací zařízení)
VN	VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 1000L
NN	NÁDRŽ NEMRZNOUCÍ KAPALINY 1000L
Č5	Přenosné samonasávací čerpadlo
F+PA	FILTR, OCHOZ, PŘERUŠOVACÍ ARMATURA
UPR	KATEXOVÁ ÚPRAVNA VODY
VN	VODOMĚR DOPLŇOVACÍ VODY
SV	SOLENOIDOVÝ DOPLŇOVACÍ VENTIL
DAV	DÁVKOVACÍ ČERPADLO, OCHOZ

——— SEKUNDÉR 90°C, 0,6 MPa–PŘÍVOD
– — – — – — SEKUNDÉR 70°C, 0,6 MPa–ZPÁTEČKA

— · — · — · POJISTNÉ POTRUBÍ 0,6 MPa

- - - - - - - - POMOCNÉ POTRUBÍ

INVESTOR: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

PROJEKTANT: TOPKLIMA, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb
TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430
info@topklima.cz, www.topklima.cz

ZAKÁZKA č.: 201802650-HROP	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL: ING. J. PTÁČEK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. J. PTÁČEK	KONTROLOVAL: ING. J. PTÁČEK

AKCE: SFC Opava
Vyhřívaný trávník + kotelna

OBJEKT: SO 03.1 - Vytápění MaR	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO VÝTISKU:
	DATUM: DUBEN 2018	
PŘÍLOHA: SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.4.02	MĚŘÍTKO: