


PLYNOVOD

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČ. KONSTRUKCÍ

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ



LEGENDA

číslo	popis
1	trouby PE100, SDR11 s ochranným pláštěm
2	podkladní vrstva–štěrkopísek 0–8 mm
3	obsyp hutněný–štěrkopísek 0–8 mm
4	hutněný zásyp na min. 98% PS nesedavá vytěžená zemina nebo štěrk 5–32 mm
5	příložné pažení
6	Signalizační vodič
7	Výstražná fólie žluté barvy

INVESTOR:			Statutární město Opava	
			Horní náměstí 382/69 746 01 Opava	
PROJEKTANT:			TOPKLIMA, spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@topklima.cz, www.topklima.cz	
ZAKÁZKA č.: 201802650-HROP		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK		VYPRACOVAL : P. NEZBEDA JAVŮREK
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK		KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK
AKCE:		SFC Opava Vyhřívání trávník + kotelna		
				
OBJEKT: SO 06 - Přeložka STL plynovodu		STUPEŇ: DPS		ČÍSLO VÝTISKU:
		DATUM: DUBEN 2018		
PŘÍLOHA:		ČÍSLO PŘÍLOHY: D.11.04		MĚŘÍTKO: 1:50
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				