



## LEGENDA

OZNAČENÍ	POPIS
S	Stávající čerpadlo
Č	Ponorné čerpadlo – 400 l/min, 0,7 bar, P=11,0 kW + zpětná klapka DN50
K	Kulový kohout DN50
F	Filtr DN50
V	Vodoměr DN50
E	Expanzní nádoba V=33,0 l
H	Dávkač hnojiva (dávkový čerpadlo + nádoba)
P	Hlavní ventil pro postřikovače
1	Stávající přívod z řeky Opavy
2	Stávající přívod vody na hřiště – PE d63

INVESTOR:		
 Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 746 01 Opava		
PROJEKTANT:		
 TOPKLIMA, spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@topklima.cz, www.topklima.cz		
ZAKÁZKA č.: 201802650-HROP	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : P. NEZBEDA JAVŮREK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK
AKCE:		
SFC Opava Vyhřívání trávník + kotelná 		
OBJEKT: SO 04 - Automatická závlaha	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO VÝTISKU:
	DATUM: DUBEN 2018	
PŘÍLOHA: ČS ZÁVLAHY	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.5.04	MĚŘITKO: 1:50